



PÄÄSTEAMET

ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud: 29.09.2026

Kehtib kuni: 29.09.2101

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 12

Teabevaldaja: Päästeamet

Kärt Pormeister

Eraisik

tavakodanik@tavakodanikustnaisterahvas.ee

Teie 29.09.2026

Meie 30.09.2026 nr 1.2-5.5/213-2

Vastus teabenõudele

Austatud Kärt Pormeister

2023 a on Lääne-Nigula Vallavalitsus tellinud korstnapühkija Sireli tn 3, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond paikneva korterelamu (edaspidi Risti sotsiaalmaja) küttesüsteemide puhastamiseks.

08.11.2023 a korstnapühkija puhastas küttesüsteemid ja märkis väljastatud akti järgmised avastatud puudused ja vead:

Korteri 9 küttesüsteemis olev korsten on alates pööningu põrandast ülespoole amortiseerunud ja tuleb renoveerida. Korteri 2 pliidiraua on 2 pragu sees. Pliidiraud vajab vahetamist. Korteri 6 ahju kolle on osaliselt lagunenu, tõenäoliselt tuleb järgmisel aastal uus ahi ehitada.

Korstnapühkija hinnang: korteri 9 küttesüsteemi kasutamine ei ole lubatud, teiste korterite küttesüsteemide kasutamine on lubatud.

19.12.2023 a esitas Lääne päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor ettekirjutusega nõude peatada korteris 9 paikneva pliidi kasutamine kuni on tõendatud selle ohutus (lisa 1).

2026 a on Lääne-Nigula Vallavalitsus tellinud korstnapühkija Risti sotsiaalmaja küttesüsteemide puhastamiseks.

01.06.2026 a korstnapühkija puhastas küttesüsteemid ja märkis väljastatud akti järgmised avastatud puudused ja vead:

krt 1, pliit amortiseerunud.

krt 2, katkine pliidiplaat vajab vahetamist ja praeahju all olev tahmaluuk.

krt 3, pliit amortiseerunud. Ahi töökorras, kuid ahju slepe luuk katki ja püsivalt lahti, korstnapuhastusluuk katki ja püsivalt lahti.

krt 6, süsteem veel töökorras, kuid korstna välisosa hakkab lagunema ja mõned praod on sees. Ühe hooaja saab veel kasutada.

krt 9, korsten on väga lagunenu ja kasutamiseks ohtlik!!!

krt 10. Korstna välisosa lagunenu ja kasutamiseks ohtlik!!!

krt 11, Ahju korsten väljas lagunenu vajab remonti ja praegu ahju kasutada ei tohi.

Korstnapühkija hinnang: korterites 1, 2, 3, 9, 10, 11 paiknevate kütteseadmete kasutamine ei ole lubatud, korterites 5 ja 6 on kasutamine lubatud.

Lääne päästekomando ohutusjärelvalve büroo inspektor otsustas haldusmenetlust mitte alustada, sest sai Lääne-Nigula Vallavalitsuselt tagasisidet, et suvel kütteseadmeid ei kasutata, korterelamus on neli elanikku, talveks kolitakse maja tühjaks ja elanikke sisse enam ei võeta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Jaanso

tiimijuht

Lääne päästekomando

Lisa:

1. Ettekirjutus

+372 5029972

jaak.jaanso@paasteamet.ee